

## Bewertung der Dringlichkeit einer Sanierung

## Formblatt

| Zeile | Gruppe   | Asbestprodukte - Bewertung der Dringlichkeit einer Sanierung   |                       |                      |
|-------|--|--|-----------------------|----------------------|
|       |  | Gebäude:<br>Raum:<br>Produkt:  | Bewertung             | Bewertungszahl       |
| 1     | <b>I</b>   | <b>Art der Asbestverwendung</b>  |                       |                      |
| 2     |  | Spritzasbest   | <input type="radio"/> | 20                   |
| 3     |  | Asbesthaltiger Putz  | <input type="radio"/> | 10                   |
| 4     |  | Leichte asbesthaltige Platten  | <input type="radio"/> | 5, 10<br>oder 15     |
|       |  | Sonstige asbesthaltige Produkte  | <input type="radio"/> | 5, 10, 15<br>oder 20 |
| 5     | <b>II</b>  | <b>Asbestart</b>   |                       |                      |
| 6     |  | Amphibol-Asbeste   | <input type="radio"/> | 2                    |
|       |  | Sonstige Asbeste   | <input type="radio"/> | 0                    |
| 7     | <b>III</b>   | <b>Struktur der Oberfläche des Asbestproduktes</b>   |                       |                      |
| 8     |  | Aufgelockerte Faserstruktur  | <input type="radio"/> | 10                   |
| 9     |  | Feste Faserstruktur ohne oder mit nicht ausreichend dichter Oberflächenbeschichtung  | <input type="radio"/> | 4                    |
|       |  | Beschichtete, dichte Oberfläche  | <input type="radio"/> | 0                    |
| 10    | <b>IV</b>  | <b>Oberflächenzustand des Asbestproduktes</b>  |                       |                      |
| 11    |  | Starke Beschädigungen  | <input type="radio"/> | 6                    |
| 12    |  | Leichte Beschädigungen   | <input type="radio"/> | 3                    |
|       |  | Keine Beschädigungen   | <input type="radio"/> | 0                    |
| 13    | <b>V</b>   | <b>Beeinträchtigung des Asbestprodukts von außen</b>   |                       |                      |
| 14    |  | Produkt ist durch direkte Zugänglichkeit (Fußboden bis Greifhöhe) Beschädigungen ausgesetzt  | <input type="radio"/> | 10                   |
| 15    |  | Am Produkt werden gelegentlich Arbeiten durchgeführt   | <input type="radio"/> | 10                   |
| 16    |  | Produkt ist mechanischen Einwirkungen ausgesetzt   | <input type="radio"/> | 10                   |
| 17    |  | Produkt ist Erschütterungen ausgesetzt   | <input type="radio"/> | 10                   |
| 18    |  | Produkt ist starken klimatischen Wechselbeanspruchungen ausgesetzt   | <input type="radio"/> | 10                   |
| 19    |  | Produkt liegt im Bereich stärkerer Luftbewegungen  | <input type="radio"/> | 7                    |
| 20    |  | Im Raum mit dem asbesthaltigen Produkt sind starke Luftbewegungen vorhanden  | <input type="radio"/> | 3                    |
| 21    | Am Produkt kann bei unsachgemäßem Betrieb Abrieb auftreten<br>Das Produkt ist von außen nicht beeinträchtigt | <input type="radio"/>  | 0                     |                      |
| 22    | <b>VI</b>  | <b>Raumnutzung</b>   |                       |                      |
| 23    |  | Regelmäßig von Kindern, Jugendlichen und Sportlern benutzter Raum  | <input type="radio"/> | 25                   |
| 24    |  | Dauernd oder häufig von sonstigen Personen benutzter Raum  | <input type="radio"/> | 20                   |
| 25    |  | Zeitweise benutzter Raum   | <input type="radio"/> | 15                   |
|       |  | Nur selten benutzter Raum  | <input type="radio"/> | 8                    |
| 26    | <b>VII</b>   | <b>Lage des Produkts</b>   |                       |                      |
| 27    |  | Unmittelbar im Raum  | <input type="radio"/> | 25                   |
| 28    |  | Im Lüftungssystem (Auskleidung oder Ummantelung undichter Kanäle) für den Raum   | <input type="radio"/> | 25                   |
| 29    |  | Hinter einer abgehängten undichten Decke oder Bekleidung   | <input type="radio"/> | 0                    |
|       |  | Hinter einer abgehängten dichten Decke oder Bekleidung, hinter staubdichter Unterfangung oder Beschichtung, außerhalb dichter Lüftungskanäle |                       |                      |
| 30    | Summe der Bewertungspunkte   |  |                       |                      |
| 31    |  | Sanierung unverzüglich erforderlich (Dringlichkeitsstufe I)  | <input type="radio"/> | ≥80                  |
| 32    |  | Neubewertung mittelfristig erforderlich (Dringlichkeitsstufe II)   | <input type="radio"/> | 70-79                |
| 33    |  | Neubewertung langfristig erforderlich (Dringlichkeitsstufe III)  | <input type="radio"/> | < 70                 |

\*) Zutreffendes bitte ankreuzen. Wurden innerhalb einer Gruppe mehrere Bewertungen angekreuzt, darf bei der Summenbildung (Zeile 30) nur eine - die höchste - Bewertungszahl berücksichtigt werden.